



## QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Zona de Abastecimento das Nascentes do Curral dos Romeiros

Período da colheita: 2º Trimestre / 2022

Parâmetros	N.º Amostra PCQA			Valor Determinado			Valor Paramétrico (Decreto-lei n.º 152/2017)	Nº Amostras > Valor Paramétrico	% Cumprimento Valor Paramétrico
	Previstas	Realizadas	% Amostras Realizadas	Máximo	Médio	Mínimo			
<b>Parâmetros Controlo de Rotina R1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	—	—	—	—	<b>0</b>	100%
Cloro residual Livre (mg/L Cl <sub>2</sub> )	3	3	100%	1,40	0,83	0,50	—	—	—
Bactérias Coliformes (ufc/100 mL)	3	3	100%	0	0	0	0	0	100%
Escherichia Coli (E. coli) (ufc/100 mL)	3	3	100%	0	0	0	0	0	100%
<b>Parâmetros Controlo de Rotina R2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	—	—	—	—	<b>0</b>	100%
Alumínio (µg/L Al)	1	1	100%	<10	<10	<10	200	0	100%
Cheiro, a 25 °C (Fator de diluição)	1	1	100%	<1	<1	<1	3	0	100%
Clostridium Perfringens (ufc/100 mL)	1	1	100%	0	0	0	0	0	100%
Condutividade (µS/cm a 20 °C)	1	1	100%	113	113	113	2500	0	100%
Cor (mg/L Pt-Co)	1	1	100%	<5	<5	<5	20	0	100%
Enterococos (N/100mL)	1	1	100%	0	0	0	0	0	100%
Nº de colónias a 22 °C (N/mL)	1	1	100%	6	6	6	—	—	—
Nº de colónias a 36 °C (N/mL)	1	1	100%	3	3	3	—	—	—
pH (Escala de Sorensen)	1	1	100%	7,3	7,3	7,3	≥6,5 e ≤9,5	0	100%
Sabor a 25 °C (Fator de Diluição)	1	1	100%	<1	<1	<1	3	0	100%
Turvação (NTU)	1	1	100%	<0,2	<0,2	<0,2	4	0	100%

**Avaliação:** O valor paramétrico refere-se ao Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, e pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.  
Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto.